

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136 shomron@enviosh.org.il



בס"ד

ח' טבת התשע"ה
30 בדצמבר 2014

דו"ח בדיקת קרינת חשמל מוסדות חינוך לשנת 2014

שם הרשות	מה נבדק	תוצאות	הערות
מ.א. שומרון	15 בתי ספר יסודיים	תקין	יש צורך להשלים 2 בתי ספר שבי שומרון ואבני חפץ
מודיעין עלית	15 בתי ספר וגני ילדים	תקין למעט בית ספר משכנות תמר	נעשה תיקונים בבית ספר משכנות תמר יתואם מועד לביקה חוזרת
מעלה אפרים	5 גני ילדים ביי"ס יסודי ועל יסודי ומתנ"ס	תקין	ש"ג ביי"ס חריגה 60 מ"ג המועצה הזמינה את ח"ח.
גבעת זאב	32 בתי ספר וגני ילדים + מתנ"ס מועדון קשישים ובניין המועצה	תקין	
אלפי מנשה	כל בתי הספר וגני ילדים 2012	תקין חריגה בבי"ס רב שכבתי (תוקן)	בוצע הזזה של לוח חשמל מחוץ למבנה
קדומים אורנית	בי"ס נחשון בנות	תקין	בביצוע הזמנה עם קבלת הזמנה יבוצע מיידית
אריאל	מוסדות אורט חטיבת בניים וחטיבה עליונה עלזה בגין	תקין	עלזה בגין חריגה בחדר יועצת ובחדר סגנית מנהל 40 מ"ג ניתן המלצה שהחדרים ישמשו לאחסון בלבד

ע"פ משרד הגנת הסביבה תוקף בדיקה 5 שנים עם לא נעשו שינויים בחשמל